



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач (Заместитель) ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Тюменской области»
А.Я. Фольмер

11.07.2013

г. Тюмень



Экспертное заключение № 92 Д

о соответствии (не соответствии) санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности

1. **Наименование учреждения:** Частный детский сад «Панда» ООО «Вега-инвест».
2. **Факт. адрес:** г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 136, коп. 6/1
3. **Юр. адрес:** г. Тюмень, ул. Депутатская, д. 78, корп. 1/2
4. **Генеральный директор:** Неженец М.М.
5. **Телефон:** 8(3452) 75-55-37, 44-05-17.

Представленные документы:

Устав ООО «Вега-инвест» города Тюмени от 2010г.; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 72 № 001764350 от 24.05.2010г.; свидетельство о государственной регистрации юридического лица 89 № 000731190 от 05.04.2010г.; свидетельство о государственной регистрации права на собственность нежилого помещения, земельного участка по адресу г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 136, коп. 6/1 (72 НМ 461553 от 16.05.2013г.); договор управления многоквартирным домом от 17.05.2013г. с ООО «Управляющая компания Агат»; договор № 117139 от 05.04.2011г. о поставке питьевой воды с ООО «Компания Чистая вода», договор №93/06-13 от 01.06.2013г. с ЗАО «Научно-внедренческая фирма «Резерв» о сервисном обслуживании системы очистки воды, приказ №2 от 14.06.2013г. о назначении ответственного лица за организацию питьевого режима (Попова А.А), договор №1 от 01.03.2012г. о выполнении работ по медицинскому обеспечению детей с Кожевниковой Аленой Михайловной; договор № 78431 от 17.01.2013г. на сбор и транспортировку отработанных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп с ООО «Пионер»; приказ № 3 от 17.06.13г. о назначении ответственного лица за сбор, хранение и утилизацию люминесцентных ламп (Гагина О.В.); договор № 104/2012 от 01.10.2012г. на выполнение дератизационных и дезинсекционных мероприятий с ООО «Современные экологические системы Западной Сибири»; договор № 145 от 14.03.2011 с ООО «Гильдия Профессионального Сервиса» на

оказание услуг по ремонту и обслуживанию технологического и холодильного оборудования, договор о возмездном оказании услуг от 01.01.2013г. с ИП «Жданова Светлана Васильевна», договор №0008993 от 15.05.2013г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» о возмездном оказании услуг; программа производственного контроля, результаты лабораторных исследований, измерений: микроклимата (протокол № 03.3019 от 26.06.2013г.), микробиологические и санитарно-химического исследования воды (протокол № 02.23939 от 05.07.13г.).

При проведении экспертизы установлено:

Здание введено в эксплуатацию в 2008г.

Детское учреждение расположено в зоне жилого квартала по адресу: ул. Мельникайте, д. 136, коп. 6/1, на первом этаже семи этажного жилого многоквартирного дома. Площадь помещения 280,3 кв.м. Вход в детское учреждение отдельный.

Территория имеет ограждение. Наружное освещение прилегающей территории имеется. Во дворе дома имеется 1 групповая площадка для прогулок, что соответствует п. 11.6. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Теневой навес отсутствует на игровой площадке, имеются малые архитектурные формы: детский домик, горка, одна песочница с крышкой. Все оборудование находится в исправном состоянии и отвечает требованиям безопасности.

Содержание территории удовлетворительное. Территория от мусора убирается и вывозится по договору управления многоквартирным домом от 17.05.2013г. с ООО «Управляющая компания Агат». Установлено три контейнера с крышками на специально отведенной бетонированной площадке, жилого дома, за территорией детского сада.

Набор площади и оборудование помещений:

Учреждение находится на первом этаже семи этажного жилого дома, в кирпичном исполнении, общая площадь составляет 280,3 кв.м.

На период проверки в учреждении функционирует 2 группы. Детское учреждение рассчитано на 42 места (3 группы).

Списочный состав 24 ребенка. Посещаемость - 16 детей.

Набор учебно-воспитательных и служебно-бытовых помещений соответствует требованиям санитарных правил и объёму образовательного процесса. В состав групповой ячейки входит: раздевальная, групповая - спальня, буфетная, туалетная.

Площадь групповых, соответствует п. 11.7 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (группа №2 - 45,3 кв. м; группа №3 - 44,5 кв. м; группа №1 - 43,5 кв.м).

Для двух младших групп (дети с 3х до 4х лет), организован общий вход, выделена совместная раздевальная, площадью 25,4 кв. м; две отдельные групповые, где установлены три и четыре кровати – раздвижные, четырехуровневые; столовая, площадью 28,27 кв.м. Для ясельной группы вход отдельный, раздевальная, площадью 5,9 кв. м; групповая и спальное помещение, где установлены четыре кровати – раздвижные, четырехуровневые; туалет для детей; буфетная; туалет для персонала; кладовая. Во всех групповых помещениях установлены и работают бактерицидные лампы.

Детская мебель промаркирована в соответствии с ростом и возрастом детей.

Отделка помещений выполнена разрешенными в строительстве материалами: стены, потолок - водэмульсионной краской для внутренних работ, на полу – ковры и напольное покрытие поливинилхлоридное гетерогенное, в туалете - кафель.

Сертификаты соответствия имеются.

Для хранения детской одежды в раздевальных оборудованы индивидуальные промаркированные шкафы.

Во всех группах отопительные приборы ограждены деревянными экранами, что соответствует требованиям п.8.4. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Буфетная в ясельной оборудована одной мойкой с подводкой холодной и горячей водой, посудомоечной машиной «Indesit» и шкафами для хранения столовой посуды. Столовая посуда двух младших групп моется в моечном цехе пищеблока в посудомоечной машине «Веко».

Стирка и сушка белья осуществляется согласно договору о возмездном оказании услуг от 01.01.2013г. с ИП «Жданова Светлана Васильевна». В кладовой детского сада оборудованы стационарные шкафы для сменного белья детей и персонала.

Водоснабжение, санитарное оборудование помещений:

Системы холодного, горячего водоснабжения, канализования, отопления централизованные. Перебоев в подаче воды, аварий на системах на период обследования не отмечено.

В группах питьевой режим осуществляется чистой питьевой водой из пластиковых бутылей с помпой, количество стаканчиков соответствует числу детей в группе, индивидуальность использования соблюдается. Договор на поставку воды № 117139 от 05.04.2011г. с ООО «Компания Чистая вода», приказ №2 от 14.06.2013г. о назначении ответственного лица за организацию питьевого режима (Попова А.А).

В младших группах «№2», «№3» в туалетной комнате установлено два детских унитаза, в умывальной две детские раковины для мытья рук.

В ясельной группе «№1», в туалетной комнате установлено одна ножная ванная, слив, одна раковина для взрослых, водонагреватель, стеллаж для хранения индивидуальных горшков и ёмкость для их обработки, в умывальной две детские раковины для мытья рук, что соответствует п.11.7. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Оборудована отдельная санитарная комната для сотрудников, где расположены: 1 унитаз, 1 раковина.

На пищеблоке, в медицинском кабинете санитарно-технического оборудования достаточно, находится в исправном состоянии. На пищеблоке установлены двухсекционные цельнометаллические ванны со смесителями с душевыми насадками для ошпаривания кухонной посуды. Для мытья столовой посуды используют посудомоечную машину. В буфетной ясельной группы установлена односекционная раковина, для мытья посуды используют посудомоечную машину (Indesit, Beko), имеется полный набор инвентаря. На период отключения горячей воды имеется резервный источник горячего водоснабжения (электронагреватель на пищеблоке, в туалетной ясельной группы).

Качество питьевой воды из сети по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протокол № 02.23939 от 05.07.13г.).

Система доочистки воды установлена на пищеблоке.

Световой режим:

Все основные помещения имеют естественное освещение. Внутренняя отделка помещений (побелка, покраска) выполнена в светлых тонах. Стекла в окнах чистые. Окружающая застройка не влияет на затенение световых проемов. Комнатными растениями, длинными шторами окна не затеняются.

Искусственное освещение выполнено светильниками марки ЛПО с люминесцентными лампами. На пищеблоке установлены светильники пылевлагонепроницаемые. Количество светильников достаточное. Светильники исправны, перегоревших ламп на момент обследования нет.

Оценить уровень искусственной освещенности в группах нет возможности в связи с отсутствием проведения измерения.

Имеется приказ № 3 от 17.06.13г. о назначении ответственного лица за сбор, хранение и утилизацию люминесцентных ламп (Гагина О.В.); договор управления многоквартирным домом от 17.05.2013г. с ООО «Управляющая компания Агат», договор № 78431 от 17.01.2013г. с ООО «Пионер» на сбор и транспортировку отработанных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп.

Воздушно-тепловой режим:

Отопление централизованное. В качестве отопительных приборов используются радиаторы. Система вентиляции в групповых, спальнях помещений естественная, через внутренние вытяжные каналы. Проветривание проводится через окна. Графики режима проветривания имеются во всех группах.

На пищеблоке э/плита 6-ти конфорочная с духовкой оборудована вытяжным зонтом. Находится в рабочем состоянии. Имеются акты технической готовности систем вентиляции. Измеренные параметры микроклимата в помещениях **соответствуют** требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (протокол № 03.3019 от 26.06.2013г.).

Условия и организация физического воспитания:

Для организации физического воспитания оборудованы физкультурные уголки в игровых помещениях групп. Меры по профилактике травматизма предусмотрены (защитные экраны на отопительных приборах).

Организация питания:

Пищеблок имеет проектный набор помещений: дготовочный цех и сырой цех в одном помещении, разделены перегородкой, помещение с холодильным оборудованием, моечная, туалет для персонала пищеблока, совмещен с туалетом для персонала детского сада. Раковина для мытья рук установлена в сыром цеху.

Пищеблок работает на полуфабрикатах. Технологическим и холодильным оборудованием пищеблок обеспечен. Все оборудование находится в рабочем состоянии. Расстановка оборудования обеспечивает поточность технологического процесса. Оборудование и инвентарь промаркированы.

Технологическое оборудование: одна э/плита 6-ти конфорочная с духовкой. Производственным инвентарем, кухонной и столовой посудой учреждение обеспечено, маркировка проведена. Используется кухонная посуда, соответствующая гигиеническим требованиям из нержавеющей стали. Состояние посуды удовлетворительное.

Условия для мытья посуды на пищеблоке, в буфетной группы созданы. Режим обработки посуды соблюдается. Оформлены инструкции по мытью посуды.

Продукты в детское учреждение доставляются централизованно транспортом поставщиков, по договорам. Завозятся на семь дней, хранятся в оборудованном месте в сыром цеху на подтоварниках и в холодильниках.

В питание используют йодированную соль. Витаминизация третьего блюда проводится.

Сертификаты соответствия на продукты имеются. Условия и сроки хранения продуктов соблюдаются. Температура хранения продуктов регистрируется и ежедневно фиксируется в журнале. Скоропортящихся продуктов с истекшим сроком реализации не обнаружено.

Питание четырех разовое. Разработано примерное 10 дневное меню для питания детей с 2-3 лет, с 3-7 лет (Экспертное заключение №6Д от 29.03.2011г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»).

Ежедневно оставляется суточная проба, хранится в холодильнике в течение 48 часов. На период обследования оставлены все блюда по меню.

Санитарное состояние помещений пищеблока удовлетворительное. Моющих, дезинфицирующих средств достаточно. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, хранение упорядочено в специально оборудованном месте (предоставлено гарантийное письмо об установке шкафа для хранения уборочного инвентаря в течение месяца).

При осмотре технологического и холодильного оборудования поломок не обнаружено, находится в исправном рабочем состоянии (акт осмотра технологического и холодильного оборудования прилагается от 15.06.2013г. ООО «Евросервис»).

Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами проводятся по договору № 104/2012 от 01.10.2012г. с ООО «Современные экологические системы Западной Сибири».

Санитарно - противоэпидемический режим:

Санитарно-гигиеническое содержание участка удовлетворительное.

Детский сад рассчитан на 42 места – 3 групп. Работает 2 группы.

Списочный состав – 24 ребенка, на момент обследования - 16 детей.

Комплектование групп проведено в соответствии с возрастом и профилем учреждения.

Для питья используются бутилированную воду (сертификат соответствия прилагается). Количество стаканчиков соответствует количеству детей в группе, индивидуальность использования соблюдается. Имеется приказ №2 от 14.06.2013г. о назначении ответственного лица за организацию питьевого режима (Попова А.А).

Утренний прием детей в группах проводится с опросом родителей с отметкой в журнале. Условия для соблюдения личной гигиены созданы. Мыло, туалетная бумага имеется в каждой группе. Для вытирания рук и лица дети и персонал используют индивидуальные полотенца, маркировка проведена.

Организована централизованная стирка спецодежды сотрудников в прачечной ИП «Жданова Светлана Васильевна», согласно договору о возмездном оказании услуг от 01.01.2013г.

Постельным бельем учреждение обеспечено из расчета 3 комплекта на 1 ребенка. Наматрачники в 2 комплектах на человека. Стирка и смена белья 1 раз в 7 календарных дней. График смены белья составлен.

Дезсредствами учреждение обеспечено. В наличии имеются дезинфицирующее средство – «Жавель-ХТХ», сертификат соответствия действителен до 2016г.

Приготовлением рабочих растворов дезинфекционных средств занимаются медработник. Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован, хранится правильно.

Штаты укомплектованы. У всех сотрудников заведены медицинские книжки установленного образца.

Медицинский осмотр сотрудники прошли в январе, апреле, июне 2013г. в количестве 5 человек; флюорографическое обследование – в октябре 2012г., феврале 2013г. -5 человек, следующее гигиеническое обучение в октябре 2014г., в мае, июле 2015г.

Медицинское обслуживание:

Медицинским персоналом учреждение укомплектовано, один медицинский работник. Заключен договор №1 от 01.03.2012г. о выполнении работ по медицинскому обеспечению детей с Кожевниковой Аленой Михайловной.

В детском саду создан медицинский блок, состоящий из кабинета приема, процедурного кабинета, изолятора. Отделка помещений соответствует их назначению. Кабинеты на момент обследования не дооборудованы.

Для хранения уборочного инвентаря будет оборудован отдельный шкаф (предоставлено гарантийное письмо об установке шкафа для хранения уборочного инвентаря в течение месяца).

Приобретены дозаторы с моющими и дезинфицирующими средствами для обработки рук, разовые бумажные полотенца.

Имеются укомплектованные аптечки анти-ВИЧ-инфекции. Заведены журналы аварийных ситуаций.

Для хранения иммунопрепаратов имеются холодильники, температурный режим соблюдается.

Медицинский работник обеспечен в достаточном количестве спецодеждой, средствами индивидуальной защиты.

Производственный контроль:

В детском учреждении разработана программа производственного контроля. Производственный лабораторный контроль осуществлялся по договору №0008993 от 15.05.2013г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» о возмездном оказании услуг.

РЕЗУЛЬТАТ:

В результате проведенной экспертизы зданий, строений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности в частном детском саду «ПАНДА» ООО «Вега-инвест», по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 136, коп. 6/1, установлено **СООТВЕТСТВИЕ** условий требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Заведующий отделением гигиены детей и подростков  Д.Г.Кинева

Н.В.Руденко
567990 доб.3842